



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от "19" мая 2022 г. № \_\_

**I. Результаты обследования:**




**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

МАУ «СШОР «Летающий лыжник», г. Пермь, улица Тихая, д. 22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.1</b>	<b>Кабинетная форма обслуживания</b>								
	<i>Медицинский кабинет. Расположен на 1-м этаже.</i>								

4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет		Перед входом в тамбур и перед входом в медицинский кабинет информирующих табличек помещений нет	<b>Не соответствует нормативу</b>	С
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема в тамбур медицинского кабинета 0,85 м.,  Ширина дверного проема медицинского кабинета 0,9м.	<b>Не соответствует нормативу</b>  Соответствует нормативу	К

4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота порогов тамбура и медицинского кабинета 0,02м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К,О,С
4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка имеют форму, позволяющую управлять ею одной рукой  Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Соответствует нормативу  <b>Не соответствует нормативу</b>	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020			Ширина прохода 2м.	Соответствует нормативу	К

4.1.6	Подходы к различному оборудованию и мебели	- ширина не менее 0,9 м, - при повороте кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. - диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске на 180° не менее 1,4 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина между столом и кушеткой менее 0,9м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К,О
4.1.7	Высота кушетки.	Не более 0,52 м.	Приложение А12 СП 148.13330.2012	Есть		Высота кушеток 0,52 м	Соответствует нормативу	К
<b>4.2</b>	<b>Зальная форма обслуживания.</b>							
<i>Игровой зал. Расположен на 1-м этаже</i>								
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Дверь двухстворчатая ширина одной створки 0,9м.	Соответствует нормативу	К




4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,02м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К,О,С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода более 1,2 м.	Соответствует нормативу	К
4.2.4	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	нет		Скамьи без опоры для спины отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу</b>	О
4.2.5	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 х 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	нет	X	места для зрителя, использующего кресло-коляску, имеются	Соответствует нормативу	К
4.2.6	Система усиления звука	индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука	п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671	нет	X	Системы усиления звука нет	<b>Не соответствует нормативу</b>	Г



4.2.7	Доступность мест для инвалидов с нарушением слуха.	размещены в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	нет		X	- система обеспечения разборчивости звуковой информации, - система тифлокомментирования - зона для размещения сурдопереводчика отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу</b>	Г
-------	--	--	---------------------------	-----	--	---	--	-----------------------------------	---

**Гимнастический зал. Расположен на 1-м этаже.**




*В гимнастический зал три входа: размеры дверных проемов и дверей идентичны друг другу.*



4.2.8	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть		- визуальные информирующие таблички помещений расположены на стене на высоте более 1,6м  - тактильные с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу</b>	С
-------	--	--	---------------------------	------	--	--	-----------------------------------	---

4.2.9	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		дверь двустворчатая: одна створка шириной в свету 0,85 м, вторая створка 0,3 м	Соответствует нормативу	К
4.2.10	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Порог высотой 0,02м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К,О,С
4.2.11	Дверные ручки	- форма позволяет управлять одной рукой и не требует применения слишком больших усилий; - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Форма дверной ручки позволяет управлять ею одной рукой;  Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Соответствует нормативу  <b>Не соответствует нормативу</b>	К,О, С


4.2.12	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода более 1,2м.	Соответствует нормативу	К
4.2.13	Подходы к различному оборудованию и мебели	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина не менее 0,9 м,</li> <li>- при повороте кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.</li> <li>- диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресла-коляске на 180° не менее 1,4 м.</li> </ul>	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		ширина не менее 1,4 м	Соответствует нормативу	К,О
<b>Зал с тренажерами расположен на 2-м этаже</b>								
<b><i>В тренажерный зал три входа размеры дверного проема и дверей идентичны друг другу</i></b>								



4.2.14	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть			- визуальная информирующая табличка помещения расположена на стене со стороны дверной ручки на высоте более 1,6 м ; - тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля отсутствуют	<b>Не соответствует нормативу</b>	С
4.2.15	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Дверь двухстворчатая: ширина одной створки в свету 0,85 м, второй створки 0,3 м	Соответствует нормативу	К
4.2.16	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Порог 0,02м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К,О,С

4.2.17	Дверные ручки	- форма позволяет управлять одной рукой и не требует применения слишком больших усилий; - имеют контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть			<p>Форма дверной ручки позволяет управлять ею одной рукой</p> <p>Отсутствует контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.</p>	<p>Соответствует нормативу</p> <p><b>Не соответствует нормативу</b></p>	К,О
4.2.18	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина прохода более 1,2м.	Соответствует нормативу	К

4.2.19	Подходы к различному оборудованию и мебели	<p>- ширина не менее 0,9 м,  - при повороте кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.  - диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске на 180° не менее 1,4 м.</p>	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина подходов к оборудованию не менее 1,4 м	Соответствует нормативу	К,О
<b>4.3 Прилавочная форма обслуживания</b>								
<i>Стойка регистрации расположена на 1-м этаже</i>								
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота стойки 1,02м.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К

4.3.2	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет		X	Зона дополнительного озвучивания отсутствует	<b>Не соответствует нормативу</b>	Г
<b>Гардеробная расположена на 1-м этаже.</b>									
4.3.3	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть			Высота места обслуживания 1,02м. Обслуживание гардеробщиком.	<b>Не соответствует нормативу</b>	К
4.3.4	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет		X	Зона дополнительного озвучивания отсутствует	<b>Не соответствует нормативу</b>	Г
<b>4.4. Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.</b>									
4.4.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть		Приказ № 01-05/67 от 12.05.2022 г. О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов	На объекте организовано оказание помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

4.4.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	Есть		X	Организовано инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
-------	---	----------	-------------------------------	------	--	---	--	-------------------------	-----------

#### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, информирующие таблички помещений с указанием назначения помещения, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м;</li> <li>- обеспечить контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери;</li> <li>- убрать дверные пороги, при необходимости допускаются пороги не более 0,014 м, рекомендовано до проведения ремонта приобретение перекатного пандуса;</li> <li>- в медицинском кабинете мебель разместить таким образом, чтобы расстояние между мебелью составляло не менее 0,9м.</li> </ul>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные мероприятия</p>
4.2	Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, информирующие таблички помещений с указанием назначения помещения, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить их рядом</li> </ul>	Организационные мероприятия

		<p>с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери;</li> <li>- убрать дверные пороги, при необходимости допускаются пороги не более 0,014 м.</li> </ul>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить высоту поверхности места обслуживания не более 0,85 м над уровнем пола;</li> <li>- установить в зоне обслуживания индукционную систему.</li> </ul> <p>Рекомендуется приобретение переносной портативной индукционной системы.</p>	<p>Текущий ремонт. Организационные мероприятия.</p>
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p><b>ДЧ-И (К,О,Г)</b> – зона целевого назначения доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов с нарушением слуха.</p> <p><b>ДУ (С)</b>- зона целевого назначения доступна условно для инвалидов с нарушением зрения (помощь в ориентировании по расположению помещений).</p> <p><b>ДП-И (У)</b> – зона целевого назначения полностью доступна для инвалидов с нарушением умственного развития.</p>			<p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные мероприятия</p>